

Государственному инспектору
Анжеро-Судженского городского округа,
Яйского и Ижморского муниципальных округов
по пожарному надзору
лейтенанту внутренней службы
Чечениной О.С.
заместителя директора МКУ «ДД «Росток»
Медведева М.А.

Ответ на представление № 40 от 08.02.2023 г.
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного нарушения

По нарушениям, указанным в представлении могу сообщить следующее:

- указанные замечания рассмотрены на совещании при директоре, обозначена необходимость финансирования для устранения замечаний;
- для устранения замечаний по обеспечению беспрепятственной автоматической разблокировки и открывания ворот для проезда пожарной техники, а также ремонта стен и напольного покрытия негорючими материалами в спальнях помещений МКУ «ДД «Росток» бюджетные ассигнования на проведение работ будут заложены в бюджетную смету на 2024год. Замечания будут устранены по мере финансирования.
- проведено техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации обслуживающей организацией (ООО «Аларм»)
 - ДИП в тамбуре главного входа обслужен, проверен, исправен;
 - проведен ремонт извещателя ручного;
 - система вывода сигнала от срабатывания автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть исправна, передачу сигнала обеспечивает;
 - иллюминация с повреждением изоляции демонтирована, списана;
 - устройства для самозакрывания дверей отремонтированы.

С уважением,
Заместитель директора МКУ «ДД «Росток»

Медведев М.А.