



**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов  
УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области**

**Представление  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«8» февраля 2022

по административному делу № 40

Я, государственный инспектор Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Чеченина Оксана Сергеевна руководствуясь руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев Постановление прокурора города Анжеро-Судженска Кемеровской области младшего советника юстиции Кашич М.А. от 30.01.2023г. о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по факту нарушения требований пожарной безопасности, должностным лицом - заместителем директора по безопасности жизнедеятельности муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения (законных представителей) Анжеро-Судженского городского округа «Детский дом Росток» Медведевым Максимом Анатольевичем паспорт РФ 3222 № 400334 выдан ГУ МВД России по Кемеровской области от 25.05.2022 г.

(наименование юридического лица, ИНН, юридический адрес; Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

Установил:

31.01.2023 в адрес ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов поступило Постановление прокурора города Анжеро-Судженска младшего советника юстиции Кашич М.А. от 30.01.2023 о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по факту нарушения требований пожарной безопасности в муниципальном казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения (законных представителей) Анжеро-Судженского городского округа «Детский дом Росток».

А именно:

1. Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
2. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении, в том числе, в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.
3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены правила противопожарного режима Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

4. В нарушение правил противопожарного режима в МКУ ДД «Росток» допускаются следующие нарушения:
- не обеспечена беспрепятственная деятельность пожарных подразделений. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. (Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) (пункт 71 Правил противопожарного режима);
  - система автоматической пожарной сигнализации неисправна. Заклеен ДИП в тамбуре главного входа, неисправен ДИП, система вывода сигнала от срабатывания автоматической пожарной сигнализации в ближайшую пожарную часть неисправна, (пункт 54 Правил противопожарного режима);
  - устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (пункт 14 Правил противопожарного режима);
  - не обеспечено соответствие декоративно-отделочных материалов нормативным документам по пожарной безопасности. В спальнях помещений допущено применение линолеума и обоев с неизвестной пожарной опасностью (отсутствует сертификат). В двух спальнях стены покрыты масляной краской. В спальнях и палатных помещениях, не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1., п. 7 статьи 134, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  - иллюминация на окнах (лампы) эксплуатируется с повреждениями изоляции (подпункт «а» пункта 35 Правил противопожарного режима);
  - не обеспечено автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре. При включении извещателя ручного пожарного, звуковое и световое оповещение запустилось через 80 секунд с момента нажатия (статья 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
5. Из пункта 3.30 должностной инструкции заместителя директора по безопасности жизнедеятельности МКУ «ДД Росток» следует, что последний организует работу по соблюдению требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения.
6. В соответствии с приказом № 149 от 02.09.2013 обозначенную должность занимает Медведев Максим Анатольевич.
7. Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.
8. Объектом административного правонарушения, предусмотренного данной статьей, являются общественные отношения в области пожарной безопасности.
9. Объективная сторона вменяемого правонарушения заключается в нарушении требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 статьи 20.4 КоАП РФ.
10. С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено как с прямым умыслом, так и по неосторожности.



11. Субъектом правонарушения выступают граждане, должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридические лица.
12. Таким образом, в действиях Медведева Максима Анатольевича, 08.05.1977 г.р., усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ - нарушение требований пожарной безопасности.
13. Факт совершения административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:
  - справкой о проведении проверки;
  - иными материалами и документами.

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения административного дела государственным инспектором Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных округов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Чечениной Оксаной Сергеевной, а также обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено.

В соответствии с ч. 2 статьи 25.1 КРФ об АП «Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения»

Данные нарушения стали возможны вследствие отсутствия должного контроля со стороны (причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению) должностного лица за своевременным выполнением требований пожарной безопасности

На основании вышеизложенного:

заместителю директора по безопасности жизнедеятельности муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения (законных представителей) Анжеро-Судженского городского округа «Детский дом Росток» Медведеву Максиму Анатольевичу

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

**необходимо принять меры** по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:

принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в постановлении о назначении административного наказания № 40 от 08.02.2023г.


*В соответствии с частью 2 со ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.*

*На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, принятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 рублей.*

  
(подпись лица, вынесшего представление)

Чеченина О.С.  
(ФИО)

Копию представления получил

08.02.2023   
(дата, подпись, должностного лица, отметка о направлении посредством почтовой связи)