

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ДЕТСКИЙ ДОМ «Росток»
(МКОУ ДС «ДД «Росток»)

ул. Мира, 22, г. Анжеро-Судженск Кемеровской области, 652473
тел./факс 5-12-54, E-mail: dd35@mail.ru

Исх. № 675
07.11.2019г.

главному государственному инспектору
г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов
по пожарному надзору подполковнику внутренней
службы Сарафанникову В.Н.

Ответ на Представление
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
по административному делу № 161 от 28.10.2019г.

В МКОУ ДС «ДД «Росток» принимаются меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, указанных в представлении.

В настоящее время ведется осмечивание работ по отделению складского помещения продуктов от коридора перегородкой I типа (не менее EI 45).

Частично обеспечена возможность открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа. Обеспечить свободное открывание изнутри без ключа всех дверей планируется до 01.08.2020г.

Для выполнения работ

- по оборудованию пожарными извещателями тамбура столовой, инвентарного помещения столовой, тамбура лестничной клетки правого крыла спального корпуса;

- устранению замечаний по размещению светового табло «Выход»;

- монтажу недостающего светового табло «Выход» над воротами в здании гаража подготовлено обращение в обслуживающую организацию ООО «Аларм». Выполнение указанных работ планируется провести до 01.08.2020г.

С целью организации работ по огнезащитной обработке металлических конструкций лестничных клеток спального и учебного корпусов направлен запрос в специализированную организацию ООО «Горизонт». Ведется осмечивание необходимых работ. Выполнение работ планируется завершить до 23.10.2020г.

Оборудование дверей спального корпуса (на 2 и 3 этажах) приспособлениями для самозакрывания, а также замену горючей отделки стен перехода между спальным и учебным корпусами на негорючую планируется выполнить в ходе текущего ремонта до 01.09.2020г.

Директор МКОУ ДС «ДД «Росток»

Т.В. Евграфова



М.И. Маслаченко Ю.И.
07.11.2019г.